


МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 31  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА



КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И  
СМЕТНОМУ  
НОРМИРОВАНИЮ В  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# **КАТАЛОГ-ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ**

## **ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНОЕ**

**КПО-09.01.10-03**

**Москва-2003 г.**

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Шасси	Мощность двигателя, кВт (л.с.)	Кол-во боевого расчета	Вместимость, л		Подача насоса, л/с, при давл. м.вод. столба	Масса полная, т
								цистерны	пенобака		
26.	Автоцистерна пожарная <i>(рис. 2)</i>	АЦ-3-40 (131) мод. ПМ-548А	ТУ 4854-170-21352393-96	ОАО «По-жтехника», г.Торжок	Зил-131	110,3 (150)	3	3000	200	40/100	10,185
		АЦ-3,0-40 (ЗИЛ-131)-5А 48 5410		ФГУП ВЗППСО, р.п. Варгаши							
27	Автоцистерна пожарная <i>(рис. 3)</i>	АЦ-3,0-40(ЗИЛ-4334)-ЗВР		ФГУП ВЗППСО, р.п. Варгаши	ЗИЛ-4334	110 (150)	6	3000	180	40/100	9,951
<p>По желанию Заказчика число мест боевого расчета может быть сокращено с 7 до 3. При этом вместимость цистерны увеличивается. Возможна установка лафетного ствола, насосов НЦПК, НЦПН. Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм – 7150x2500x3500.</p> <p>Колесная формула – 6 x 6. Тип пожарного насоса – НПЦ-40/100. Запас напорных рукавов, м – 360. Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм – 7550x2500x3300.</p>											
28.	Автоцистерна пожарная	АЦ-5-40 (4925) мод. ПМ-536 48 5410	ТУ 4854-170-21352393-96	ОАО «По-жтехника», г.Торжок	КамАЗ-4925	155 (210)	7	5000	500	40/100	15,2
<p>По желанию Заказчика число мест боевого расчета может быть сокращено с 7 до 3. При этом вместимость цистерны увеличивается. Возможна установка лафетного ствола, насосов НЦПК, НЦПН.</p>											
29.	Автоцистерна пожарная с лестницей	АЦЛ-3-40-17 (4925) мод. ПМ-537	ТУ 4854-167-21352393-97	то же	КамАЗ-4925	155 (210)	3	3000	300	40/100	15,2
<p>Оснащена лестницей с гидроприводом высотой 17 м.</p>											
30.	Автоцистерна пожарная с лестницей	АЦ-4-40 (433104) мод. ПМ-540А	ТУ 4854-186-21352393-97	«	Зил-433104	136 (185)	7	4000	300	40/100	12,5
		АЦ-4-40 (433104) мод. ПМ-599			Зил-433112	110 (150)					12,0
31.	Автоцистерна пожарная специального назначения	СпецАЦ-4/40 (4310) мод. ПМ-557	ТУ 4854-218-21352393-99	«	КамАЗ-4310	154,4 (210)	7	4000	400	40/100 – 4(400)	15,6
<p>Лафетный ствол.</p>											
32.	Автоцистерна пожарная <i>(рис. 4)</i>	АЦ-4,0-40(Урал-5557)-9ВР		ФГУП ВЗППСО, р.п. Варгаши	Урал-5557	132 (210)	6	4000	240	40/100	15,61
<p>Тип пожарного насоса – НПЦ-40/100 Дальность струи при подачи воды/ пены лафетным стволом, м – 50 / 40. Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм – 8750x2500x3025.</p>											






Рис. 4 АЦ-4,0-40(Упан-5557)-9Б





Рис. 5 АЦ-5,0-40(Упан-5557)-1Б





Рис. 6 АЦ-5,0-40(КамАЗ-43114)-20БР